



## Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36

tel./fax: (22) 722 90 08 lub (22) 752 92 53

[www.eko-babice.pl](http://www.eko-babice.pl); e-mail: [biuro@eko-babice.pl](mailto:biuro@eko-babice.pl)

Stare Babice, dnia 12 lipca 2017 roku

**Znak pisma: DIMiR/279/7/2017**

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

**„EKO-BABICE”**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

REGON 016026808, NIP 118-14-62-152

### WYJAŚNIENIE TREŚCI

#### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia się, iż w dniu 07.07.2017 r. wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z budynku szkolno-dydaktycznego, ośrodka kultury i hali sportowej z zapleczem – Zadanie 13: Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni i zaplecza stołówki szkolnej”**, nr referencyjny: DIMiR / PD / 2 / 6 / 2017.

#### Pytanie nr 1

##### **Poz.7 UMYWALKA TECHNOLOGICZNA**

Proszę o uzupełnienie opisu o wymiary umywalki.

##### **Odpowiedź:**

Komora ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304

- Do powieszenia na ścianie
- Wymiary wew. 350x250x(H)100 mm, wymiary zewnętrzne 400x295x145mm
- Otwór o śr. 35 mm pod baterie umywalkową
- Odpływ o śr. 52 mm przystosowany do standardowych syfonów.

#### Pytanie nr 2

##### **Poz. 7, 16, 37, 42, 48, 54,55- zlewy i umywalki**

Proszę określić, czy do wyposażenia ma być dołączona bateria czy też nie, gdyż z opisu wynika, iż jest to w gestii firmy wykonującej instalacje wodne.

##### **Odpowiedź:**

Dostawa baterii nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

#### Pytanie nr 3

##### **Poz. 11 zmywarka**

Zamawiający opisał stary model zmywarki już nie produkowany przez producenta, czy zamawiający dopuści zmywarkę o wymiarach 658x756x1540, moc 6,6/11,1kW, zasilanie wielonapięciowe, dozownik detergentu, pojemność zbiornika 34l, 3 cykle mycia: 90,120,180 sek.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane urządzenie, posiada inną moc, większe gabaryty – nie pasuje do aranżacji pomieszczenia zmywalni.

Pytanie nr 4

**Poz. 14 Piec konwekcyjno-parowy**

*Zamawiający opisał stary model pieca, którego nowszy model ma wymiary: 847x776x1042 i moc 18,6kW, proszę o poprawienie tych danych.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza model pieca o wymiarach 847x776x1042 i mocy 18,6kW, model pieca z projektu o wymiarach 847x771x1042 i mocy 18,6 kW również jest prawidłowy.

Piec powinien być wykonany ze stali nierdzewnej, zapewniać wydajność 80-150 posiłków. Drzwi powinny otwierać się na lewą stronę. Zakres temperatur do 300st C. Układ przewodnic wzdłużny.

Pytanie nr 5

**Poz. 19 Maszyna uniwersalna na stojaku**

*Zamawiający podał błędnie wymiary maszyny, proszę poprawić je na prawidłowe : 470x260x400mm*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza prawidłowe wymiary: 470x260x400mm.

Pytanie nr 6

**Poz. 25 Kuchenka gazowa z płytą grzejną i piekarnikiem elektrycznym**

*Kuchenka gazowa z płytą grzejną i piekarnikiem elektrycznym 1200x700x900 ma moc palników 1x4,5kW+1x7,5kW i moc piekarnika 8,4kW, a Zamawiający podał moc palników i piekarnika z kuchenki 4-palnikowej bez płyty grzejnej, a wymiary wskazują na kuchnię 6-palnikowa. Proszę o poprawienie opisu przedmiotu zamówienia i podanie prawidłowych danych.*

**Odpowiedź:**

Parametry urządzenia przewidzianego w projekcie:

- Moc palników: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW = 24 kW
- Moc płyty grzewczej: 4,5 kW
- Przyłącze gazu: ½ "
- Wymiary: 1200x700x900 [mm]
- Płynna regulacja temperatury od 50 – 250 °C
- Piekarnik grzanie: góra, dół, góra – dół
- Wymiary komory: 1080x560x383 [mm], 3/1 GN
- Palniki z zabezpieczeniem przeciwwpływom
- Palnik pilotujący
- Energooszczędne palniki (płomień oszczędnościowy 25% maksymalnego zużycia gazu)
- Występuje tylko z podstawą: otwartą, szafkową, szafkową z drzwiami.

Pytanie nr 7

**Poz. 27 stanowisko robocze**

*Producent którego urządzenia z Linii 700 zostały opisane przez zamawiającego nie posiada w swojej ofercie stanowiska roboczego o wymiarach 300x700x280mm lecz 400x700x280. Proszę o modyfikację wymiarów na prawidłowe.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza prawidłowe wymiary: 400x700x280

Pytanie nr 8

**Poz. 28 Okap**

*Proszę podać czy okap ma być wyposażony w łapacze tłuszczu, ile ma być króćców i o jakiej średnicy. Proszę również podać odległość komina wentylacyjnego do czaszy okapu w celu skalkulowania długości rur przyłączeniowych.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wskazane w pytaniu elementy nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 9

**Poz. 38 Obieraczka do ziemniaków**

*Zamawiający opisał obieraczkę, której prawidłowe wymiary to 680x540x850mm i moc 0,55kW, proszę zmienić parametry na prawidłowe.*

**Odpowiedź:**

Parametry techniczne urządzenia przewidzianego w projekcie:

- Wysokość - H: 850 mm
- Głębokość - D: 680 mm
- Szerokość - W: 540 mm
- Napięcie - U: 400 V
- Moc elektryczna: 0,55 kW
- Wsad 8 - 10 kg
- Wydajność na dobę (ok.): 250 - 300 kg/24h
- Materiał wykonania: stal nierdzewna.

Pytanie nr 10

**Poz. 40 Naświetlacz do jaj**

*Proszę o doprecyzowanie opisu i zweryfikowanie wymiarów oraz mocy, gdyż nie wskazują one żadnego dostępnego w sprzedaży produktu.*

**Odpowiedź:**

Długość: 402 mm

Szerokość: 572 / 952 mm

Wysokość: 292 mm

Zasilanie: 230 V

Moc: 0,032 kW

- Urządzenie przeznaczone do powierzchniowego dezynfekowania jaj.
- Efektywność dezynfekcji zapewniają 4 lampy TUV 8W.
- Posiada jedną szufladę.
- Jednorazowy wsad: 30 szt.
- Czas naświetlania w cyklu wynosi: 60 sekund.
- Automatyczne wyłączanie sterylizacji po upływie 60 sekund realizowane układem elektronicznym.
- Materiał wykonanie: stal nierdzewna.
- Wyłącznik bezpieczeństwa wysuniętej szuflady (uniemożliwiający świecenie źródła promieniowania podczas załadunku i rozładunku szuflady).
- Sygnalizator diodowy realizowania procesu odkażania - naświetlania.
- Dwu torowy podświetlany wyłącznik zasilania głównego realizujący rozłączenie fazy i wyłączenie urządzenia.

- 2 magnetyczne zatrzaski mające na celu każdorazowe domykanie czoła szuflady do korpusu.
- Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe zapewniające pełen wysuw kratki (wsadu).
- Uszczelka szuflady odporna na działanie UV, wody i detergentów.
- UWAGA: Okres skuteczności odkażania lamp: 2000h = 120 000 cykli odkażania = 3 600 000 szt. jaj dla każdej komory.

Pytanie nr 11

**Poz. 45 i 46 szafa mroźnicza i chłodnicza**

*Wymiary opisanych szaf wskazują na produkt o moc 0,57kW.*

*Proszę o weryfikację mocy opisanych urządzeń i poprawienie ich na prawidłowe.*

**Odpowiedź:**

Prawidłowa moc szaf mroźniczych: 0,57kW, szaf chłodniczych: 0,27kW.

Pytanie nr 12

**Poz. 51 stolik**

*Proszę określić jaki Zamawiający chce dostać stolik, wymiary, materiał wykonania.*

**Odpowiedź:**

Wymiary stolika: 60x50x75cm

Podstawa stołu: złożona z czterech nóg, wykonanych z chromowanych rur

Blat: wykonany z Topalit, lub melaminy w kolorze jasnego drewna.

Pytanie nr 13

**Poz. 52 Krzesło twarde**

*Proszę określić jakie krzesło Zamawiający miał na myśli drewniane, plastikowe, wymiary.*

**Odpowiedź:**

Stelaż metalowy z rur chromowanych. Siedzisko i oparcie twarde z tworzywa w kolorze białym.

Pytanie nr 14

**Poz. 57 Zamrażarka skrzyniowa**

*Proszę o weryfikację wymiarów i pojemności zamrażarki, gdyż na stronach internetowych, które nie są oferta handlową i zawiera błędy, pod podanymi wymiarami odnajduje się zamrażarka o poj. 312l, wymiarach 1220x680x875mm i mocy 0,25kW według aktualnej oferty producenta, czy Zamawiający dopuści taką zamrażarkę?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza proponowaną zamrażarkę o wymiarach 1220x680x875mm o mocy 0,25kW i poj. 312L.

Pytanie nr 15

**Poz. 61 i 62 Waga pomostowa**

*Proszę o uzupełnienie opisu i weryfikację wymiarów, gdyż nie można zidentyfikować produktu, który Zamawiający opisał.*

**Odpowiedź:**

wymiary użytkowe pomostu – 40x50cm

klasa dokładności – III

zasilanie 230V/50Hz

działka legalizacyjna e=20g (poz. 61), e=50g (poz. 62)

zakres ważenia - 0,4-60 kg (poz. 61)

1-150 kg (poz. 62)

Charakterystyka miernika:

obudowa plastikowa

wyświetlacz LED ( wysokość cyfr 14mm)

funkcja liczenia sztuk

wyjście szeregowo RS-232 umożliwiające współpracę z komputerem lub drukarką.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Pełnomocnik ds. budowy Gminnego Gimnazjum,  
Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem  
w Gminie Stary Babice

*Paweł Turkot*