



Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36

tel./fax: (22) 722 90 08 lub (22) 752 92 53

www.eko-babice.pl; e-mail: biuro@eko-babice.pl

Stare Babice, dnia 13 listopada 2017 roku

Znak pisma: DIMiR/496/11/2017

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

„EKO-BABICE”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

REGON 016026808. NIP 118-14-62-152

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamia się, iż w dniu 09.11.2017 r. wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z budynku szkolno-dydaktycznego, ośrodka kultury i hali sportowej z zapleczem – Zadanie 15: Dostawa wraz z montażem rolet okiennych (część I)”**, nr referencyjny: DIMiR / PD / 6 / 10 / 2017.

Pytanie nr 1

Co oznacza 2 poziomy kaset?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że sformułowanie "dwa poziomy kaset" oznacza dwa poziomy rolet w wysokości jednego okna, które w projekcie zostało uznane za zbyt wysokie by zasłaniać je jedną roletą.

Pytanie nr 2

Montaż będzie ścienny czy sufitowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w oknach z nadprożem montaż rolet powinien być wykonywany jako „ścienny”, czyli do czoła nadproża okiennego, natomiast tam gdzie okno nie posiada widocznego nadproża montaż rolet powinien być wykonywany jako „sufitowy”, czyli do spodu stropu.

Pytanie nr 3

Dot. 0.56 pokój nauczycielski: co oznacza 17a rolety na skosie dł 84 cm – jakie wymiary będą miały poszczególne rolety?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że szerokość przedmiotowej rolety wynika z rozstawu profili kurtynowych, pomiędzy którymi powinna być roleta. Zgodnie z Projektem Wykonawczym rozstaw osiowy profili kurtyny wynosi 115 cm.

Pytanie nr 4

0.53 zaplecze Ro – brak na rzucie oznaczenia okna – jaki wymiar przyjąć?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymiary przedmiotowej rolety powinny być dostosowane do okna o wymiarze 120(s)x175(h)cm

Pytanie nr 5

1.42 zaplecze Ro – brak na rzucie oznaczenia okna – jaki wymiar przyjąć?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymiary przedmiotowej rolety powinny wynosić 239(s)x220(h)cm

Pytanie nr 6

0.21, 0.27, 0.31Ro46 – brak wymiarów

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rolety powinny być dostosowane do wymiaru okna połaciowego, które w projekcie posiada wymiary 94(s)x118(h)cm. Wymiary okna należy potwierdzić domiarem z natury.

Pytanie nr 7

W specyfikacji jest kaseta wielkości 12 x 12, czy można zastosować mniejszą?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kaseta może być mniejsza jeśli zmieści się w niej roleta i napęd.


Pytanie nr 8

Rodzaj napędu – czy ma być napęd elektryczny przewodowy czy radiowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie przewidziano doprowadzenie przewodowe zasilania elektrycznego do sterowania rolet w dwa miejsca – na zaplecze sceny i do reżyserki, gdzie przewidziano przyciski sterujące. Zamawiający w związku z tym nie przewiduje sterowania radiowego.

Z poważaniem


Prezes Zarządu
Pełnomocnik ds. budowy Gminnego Gimnazjum,
Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem
w Gminie Stare Babice

Paweł Turkot