



Stare Babice, dnia 15 grudnia 2017 roku

Znak pisma: DIMiR/564/12/2017

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

„EKO-BABICE”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamia się, iż w dniu 14.12.2017 r. wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z budynku szkolno-dydaktycznego, ośrodka kultury i hali sportowej z zapleczem – Zadanie 17: Systemy technologii scenicznej (Etap: System nagłośnienia estradowego)”**, nr referencyjny: DIMiR / PD / 9 / 12 / 2017.

Pytanie nr 1

W projekcie wykonawczym na str. 15 pkt. 6 pkt. 6.1 zamawiający napisał:

„Projekt przewiduje pasywne zestawy głośnikowe do odsłuchu dla wykonawców. Pozostałe zestawy głośnikowe jako aktywne, tzn. z wbudowanymi wzmacniaczami”.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich urządzeń głośnikowych pasywnych (Tab. nr 2 dokumentacji projektowej poz. 1, poz. 2, poz. 4, poz. 5, poz. 6) zasilanych zewnętrznymi wzmacniaczami mocy zgodnie z zaleceniami producenta oferowanych zestawów głośnikowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza systemy pasywne pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę symulacji potwierdzającej równoważność. Symulacja musi być przeprowadzona w programie EASE na podstawie pliku .DWG dostarczonego przez Zamawiającego (wskazany plik Zamawiający zamieści na stronie internetowej). Zamawiający na etapie badania ofert dokona oceny zaproponowanych rozwiązań równoważnych.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wzmacniaczy mocy z wbudowanymi procesorami DSP posiadającymi dedykowane nastawy „presety” do zasilanych zestawów głośnikowych w miejsce procesora głośnikowego poz. 8 tab. nr 2 dokumentacji projektowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie wzmacniaczy mocy z wbudowanym procesorem DSP.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Pełnomocnik ds. budowy Gminnego Gimnazjum,
Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem
w Gminie Stare Babice

Rafał Turkot