



Stare Babice, dnia 4 kwietnia 2019 roku

Znak pisma: JRP/DPR/145/4/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

"EKO-BABICE"

Szotk 1, ograniczona odpowiedzialnością

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

REGON 016026808 NIP 118-14-62-152

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. – dalej: Pzp), zawiadamia się, iż w dniu 28 marca 2019 roku wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część I (kanał tłoczny)”**, nr referencyjny: JRP / PR / 2 / 3 / 2019.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 26.03.2019 na pytanie nr 1 prosimy o potwierdzenie, iż opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na terenie działek gminnych oraz powiatowych będzie ponosił właściciel tych sieci tj. Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż po jego stronie jest poniesienie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na terenie działek gminnych oraz powiatowych. Natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót budowlanych leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z decyzją nr 68/2017 z dnia 23.01.2017 wymagane archeologiczne badania wykopaliskowe wyprzedzające planowaną budowę zostały już przeprowadzone. W przypadku odpowiedzi przeczącej prosimy o potwierdzenie, iż czas potrzebny na wykonanie wspomnianych badań oraz wynikające z tego powodu wydłużenie realizacji inwestycji nie spowoduje naliczania kar umownych zawartych w § 19 Umowy.

Na etapie przygotowania oferty Oferent nie jest w stanie przewidzieć jaki czas będzie niezbędny do przeprowadzenia wymaganych badań archeologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza aktualną decyzję nr 352/2019 z dnia 13.03.2019 r. wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z której wynika że należy przeprowadzić badania archeologiczne, polegające jedynie na stałym nadzorze archeologicznym przy wszelkich robotach ziemnych. Załącznik mapowy decyzji wskazuje miejsca gdzie wymagany jest stały nadzór archeologiczny. Koszty związane z zapewnieniem stałego nadzoru archeologicznego i ewentualnego wykonania badań wykopaliskowych leżą po stronie Wykonawcy. W przypadku jednak wystąpienia konieczności wykonania badań wykopaliskowych Zamawiający uwzględni dodatkowy czas niezbędny



Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Jednostka Realizująca Projekt

05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36

tel./fax: (22) 752 92 53, (22) 722 90 08

www.eko-babice.pl, e-mail: biuro@eko-babice.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000127401

Wysokość kapitału zakładowego 104 940 000,00 PLN, NIP 118-14-62-152, REGON 016026808

Konto: BOŚ SA 25 1540 1157 2001 6680 8633 0002

na ich wykonanie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę całkowitego braku frontu robót na innych odcinkach.

Pytanie nr 3

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, iż projektowana kanalizacja ciśnieniowa częściowo przebiega w drogach o nawierzchni tłuczniowej. W załączonej Instrukcji Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego nie uwzględniono tego typu dróg. W związku z powyższym prosimy o wskazanie z jakiego materiału oraz o jakiej grubości odtworzyć drogi tłuczniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drogi gminne o nawierzchni tłuczniowej należy odtworzyć do stanu nie gorszego jak przed rozpoczęciem robót, w ścisłym porozumieniu z odpowiednim referatem Urzędu Gminy Stare Babice.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Pełnomocnik ds. realizacji projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Stare Babice

Paweł Turkot



Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Jednostka Realizująca Projekt
05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36

tel./fax: (22) 752 92 53, (22) 722 90 08
www.eko-babice.pl, e-mail: biuro@eko-babice.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000127401
Wysokość kapitału zakładowego 104 940 000,00 PLN, NIP 118-14-62-152, REGON 016026808
Konto: BOŚ SA 25 1540 1157 2001 6680 8633 0002