



Stare Babice, dnia 10 kwietnia 2019 roku

Znak pisma: JRP/DPR/158/4/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

EKO-BABICE

z ograniczoną odpowiedzialnością

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

REGON 016026808, NIP 118-14-62-152

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. – dalej: Pzp), zawiadamia się, iż w dniu 8 kwietnia 2019 roku wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część I (kanał tłoczny)”**, nr referencyjny: JRP / PR / 2 / 3 / 2019.

Pytanie

Prosimy o wskazanie miejsca zrzutu wody z ewentualnego odwodnienia wykopów. Jakież będą koszty z odwodnienia wykopów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zagospodarowanie wody z odwodnienia wykopów, w tym wybór miejsca zrzutu wody leży po stronie Wykonawcy łącznie z wszystkimi uzgodnieniami z zarządcami urządzeń infrastruktury wodnej a koszty z tym związane należy ująć w cenie oferty.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Pełnomocnik ds. realizacji projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Stare Babice
Paweł Turkot



Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Jednostka Realizująca Projekt
05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36

tel./fax: (22) 752 92 53, (22) 722 90 08
www.eko-babice.pl, e-mail: biuro@eko-babice.pl