



Stare Babice, dnia 11 lipca 2019 roku

Znak pisma: JRP/DPR/361/7/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"EKO-BABICE"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36
REGON 016026808, NIP 118-14-62-152

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. – dalej: Pzp), zawiadamia się, iż w dniu 4 lipca 2019 roku wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II”**, nr referencyjny: JRP / PR / 5 / 6 / 2019.

Pytanie

Prosimy o zmianę terminów zakończenia robót:

- dla zakresu podstawowego: 270 dni
- dla opcji: 200 dni.

Uzasadnienie:

Czas potrzebny na wykonanie planu ruchu i jego zatwierdzenie wynosi 70 dni, a oczekiwanie na wykonanie filtra wynosi 40 dni licząc od dnia zakończenia prac wiertniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie. Swoją decyzję Zamawiający motywuje, w szczególności tym, że wedle wiedzy posiadanej przez Zamawiającego ustalone terminy są terminami odpowiednimi do zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Pełnomocnik ds. realizacji projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Stare Babice
Paweł Turkot



Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Jednostka Realizująca Projekt
05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36

tel./fax: (22) 752 92 53, (22) 722 90 08
www.eko-babice.pl, e-mail: biuro@eko-babice.pl