



Stare Babice, dnia 21 października 2019 roku

Znak pisma: JRP/DPR/603/10/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

"EKO-BABICE"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36
tel./fax 022 722-90-08, 022 752-92-53

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. – dalej: Pzp), zawiadamia się, iż w dniu 18 października 2019 roku wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50 % – Etap I: wykonanie odwiertu St. 1”**, nr referencyjny: JRP / PR / 9 / 9 / 2019.

Pytanie

Czy jest możliwe wykonanie studni metodą obrotową?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na niniejsze pytanie prosząc biorąc pod uwagę sygnały docierające do Zamawiającego od innych oferentów, Zamawiający po konsultacji z autorem dokumentacji projektowej dopuszcza zmianę metody wiercenia z udarowo-okrętnej na obrotową, preferowane z lewym obiegiem wody.

Zamawiający informuje jednocześnie, że wydłuża termin składania ofert do dnia 6 listopada 2019 roku.

Powyższe wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która będzie dokonana odrębnym pismem.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU


mgr Agnieszka Cybulska



Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Jednostka Realizująca Projekt
05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36

tel./fax: (22) 752 92 53, (22) 722 90 08
www.eko-babice.pl, e-mail: biuro@eko-babice.pl