



Stare Babice, dnia 12 listopada 2021 roku

Znak pisma: JRP/DPR/173/11/2021

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. – dalej „Pzp”), zawiadamia się, iż w dniu 8 listopada 2021 roku wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice”**, nr referencyjny: JRP / RB / 4 / 10 / 2021.

Pytanie nr 1

*Czy w przypadku konieczności odpompowania wód gruntowych z terenu budowy Zamawiający wskaże miejsce ich zrzutu?*

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wskaże miejsce zrzutu wód gruntowych.

Pytanie nr 2

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie międzykołnierzowych przepływomierzy ultradźwiękowych w miejsce zasilanych sieciowo przepływomierzy elektromagnetycznych? Urządzenia tego typu mają wyższą dokładność w niskich przepływach.*

**Odpowiedź:**

Należy zastosować przepływomierze kołnierzowe o dokładności zgodnej z dokumentacją techniczną, w szczególności projektem AKPiA. Zamawiający nie może zająć stanowiska udzielając odpowiedź na postawione pytanie z uwagi na brak wystarczającej ilości informacji o zaproponowanym przez Wykonawcę urządzeniu/rozwiązaniu.

Pytanie nr 3

*Czy Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, uzna że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli ten wykaże, że: a) wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty (wykonane w ramach jednej umowy), których przedmiotem było wykonanie punktów monitoringu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z inteligentnym systemem monitoringu parametrów pracy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, złożonego co najmniej z:*



**Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.**

Jednostka Realizująca Projekt  
05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36

tel./fax: (22) 752 92 53, (22) 722 90 08  
www.eko-babice.pl, e-mail: biuro@eko-babice.pl

a) punktów monitoringu przepływu i ciśnienia, wyposażonych w aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia telemetryczne w ilości 20 szt.,

b) systemu SCADA o ilości zmiennych przekraczającej 1000 punktów, - o wartości wykonanych prac nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 4

*Prosimy o podanie ilości obiektów w istniejącym systemie iFIX i określenie czy Zamawiający dysponuje spisem adresów obiektów i zmiennych które są w nim przetwarzane.*

**Odpowiedź:**

System iFIX składa się z trzech komputerów. Na pierwszym komputerze wyposażonym w trzy monitory działa wizualizacja oczyszczalni ścieków.

Na drugim komputerze wyposażonym w cztery monitory wizualizowane są następujące obiekty technologiczne:

- stacja uzdatniania wody w Starych Babicach,
- stacja uzdatniania wody w Borzęcinie,
- pompownie ścieków (około 80 sztuk),
- punkt zakupu wody z sieci MPWiK Warszawa.

Trzeci komputer znajdujący się w dyżurce pobiera kluczowe dane z obu komputerów.

Zamawiający nie dysponuje spisem adresów obiektów i zmiennych które są w nim przetwarzane.

W celu zachowania integralności całego systemu zamawiający zaleca rozbudowę systemu wizualizacji na drugim komputerze i aktualizację oprogramowania iFIX do najnowszej wersji.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
*Marcin Łasiński*

PROKURENT  
*Radosław Orszadźewski*

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne  
**„EKO-BABICE”**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36  
tel./fax 22 722-90-08, 22 752-92 53  
NIP 118-14-62-152 Regon 016026808  
BDO 000055262



**Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.**

Jednostka Realizująca Projekt  
05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36

tel./fax: (22) 752 92 53, (22) 722 90 08  
www.eko-babice.pl, e-mail: biuro@eko-babice.pl