



Stare Babice, dnia 12 listopada 2021 roku

Znak pisma: JRP/DPR/175/11/2021

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
„EKO-BABICE”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36
tel./fax 22 722-90-08, 22 752-92 53
NIP 118-14-62-152 Regon 016026808
BDO 000055262

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. – dalej „Pzp”), zawiadamia się, iż w dniu 9 listopada 2021 roku wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice”**, nr referencyjny: JRP / RB / 4 / 10 / 2021.

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie studni monolitycznych PEHD o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej i sztywności obwodowej SN4 kN/m². Studnie wyposażone zostaną w stopnie żłazowe, komory dociążające oraz rzępie, całość będzie spawana ekstruzyjnie zapewniając tym samym 100% szczelności przed wodami gruntowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę studni betonowych/żelbetowych na studnie monolityczne tworzywowe jedynie w uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku należy opracować zamienną dokumentację projektową i uzgodnić ją z Zamawiającym. W przypadku dokonania zamiany konstrukcji studni oraz rozwiązań technicznych, odpowiedzialność projektowa przechodzi na Wykonawcę.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Marcin Łasiński

PROKURANT

Radosław Orpędzewski



Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Jednostka Realizująca Projekt
05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36

tel./fax: (22) 752 92 53, (22) 722 90 08
www.eko-babice.pl, e-mail: biuro@eko-babice.pl