



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.1.102.2024

Ożarów Maz., dnia 24.07.2024 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 11.07.2024 r. w ramach dodatkowego kontrolnego badania jakości wody po działaniach naprawczych w zakresie oznaczenia manganu, żelaza i mętności z:

- k.cz., portiernia, Osiedle Latchorzew, ul. Zająca 1, Latchorzew
- k.cz., hydrant, Osiedle Latchorzew, Kompanii Jeżyków
- k.cz., hydrant przy studni wodomierzowej, Osiedle Latchorzew,

oraz w sprawozdaniach z badania próbki wody pobranej w dniu 22.07.2024 r. w ramach kontrolnego badania jakości wody przeprowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim w zakresie oznaczenia parametrów mikrobiologicznych, chloru wolnego, manganu, żelaza i mętności z:

- k.cz., portiernia, Osiedle Latchorzew, ul. Zająca 1, Latchorzew

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie nr 60569/LB/2024 z dnia 17.07.2024
- sprawozdanie nr 60781/LB/2024 z dnia 17.07.2024
- sprawozdanie nr 60782/LB/2024 z dnia 17.07.2024
- sprawozdanie nr HKL 05194/2024 z dnia 24.07.2024
- sprawozdanie nr HKL 05195/2024 z dnia 24.07.2024

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie oznaczonych parametrów
z wodociągu publicznego w Starych Babicach**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 18.06.2024 r. wykazała, że woda w jednym punkcie nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na wysoki poziom mętności – 2,1 NTU oraz ponadnormatywny poziom manganu – 190 µg/l i ponadnormatywny poziom żelaza – 411 µg/l.

Kontrolne badanie jakości wody przeprowadzone w dniu 27.06.2024 r. po działaniach naprawczych wykazało wzrost poziomu manganu do 328 µg/l i żelaza do 788 µg/l. Poziom mętności nadal był podwyższony -1,3 NTU.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, normatyw sanitarny dla:

- manganu wynosi 50 µg /l (część C zał. 1 C, tab. 2, lp. 5),
- żelaza wynosi 200 µg /l (część C zał. 1 C, tab. 2, lp. 15),
- mętności - akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości dla mętności do 1,0 NTU (zał. nr 1 C, tabela 2, pkt 6).

Zidentyfikowanie przyczyny niezgodności i podjęcie działań naprawczych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice, polegające na płukaniu sieci wodociągowej na terenie Osiedla Latchorzew pozwoliły skutecznie zredukować ponadnormatywny poziom manganu, żelaza i mętności w wodzie, co zostało potwierdzone w kontrolnych badaniach jakości wody przeprowadzonych w dniu 11.07.2024 r. i 22.07.2024 r.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Powiecie
Warszawskim Zachodnim

Podpisany elektronicznie przez
Aneta Zofia Hennel
24.07.2024
14:17:05 +02'00'

Otrzymuje:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36
2. Wójt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
3. A/a.

Wyk: RK